



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-KRAЮ64.B.01577

Серия RU № 0316677

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Интер Энерджи»-лицо, уполномоченное изготовителем (фирма «DAEWON CABLE CO.,LTD», Республика Корея). ОГРН: 1096501004346. Место нахождения: 693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Коммунистический проспект, д.31/Б1, офис 104. Фактический адрес: 693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Коммунистический проспект, д.31/Б1, офис 104. Телефон: +7(4242)497-121. Факс: +7(4242)497-121. Адрес электронной почты: info@inter-energy.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

фирма «DAEWON CABLE CO.,LTD». Место нахождения: 134 – 7 1Ochu – ri, Godeok – myeon, Yesan – gun, Chungcheongnam – do, Korea, Корея, Республика. Фактический адрес: 134 – 7 1Ochu – ri, Godeok – myeon, Yesan – gun, Chungcheongnam – do, Korea, Корея, Республика.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с пониженным дымо и газовыделением, не содержащие галогенов, с медными жилами, на напряжение 0,6/1 кВ. С количеством жил от 2 до 50, сечением жил от 1 мм² до 10 мм². С изоляцией из поливинилхлоридного компаунда, тип: PVC/A. В оболочке из компаунда, тип: LSZH/ST 8, марок: 0,6/1 kV CU/PVC/LSZH; 0,6/1 kV CU/PVC/LSZH/AWA/LSZH; 0,6/1 kV CU/PVC/LSZH/SWA/LSZH; 0,6/1 kV CU/PVC/LSZH/DATA/LSZH; 0,6/1 kV CU/PVC/LSZH/DSTA/LSZH.

Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с IEC 60502-1.

КОД ТН ВЭД ТС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт проверки состояния производства № 1562/тртс от 27.10.2015г. Органа по сертификации продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA RU.10AЮ64 от 21.07.2015г.

Протоколы испытаний: №№ 2/М545-ТС от 22.03.2016г.; 1/077-ТС от 28.03.2016г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 70 °С под навесом не более 5 лет. Условия эксплуатации от минус 50 °С до плюс 70 °С. Условия прокладки кабеля от минус 15 °С до плюс 50 °С. Срок службы более 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2016 ПО 30.03.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.И. Мальцев
(инициалы, фамилия)

Н.Г. Сахарова
(инициалы, фамилия)